



产品认证证书

证书编号：CQC2019010304260280

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6-800, Us:AC: (110V,50-60Hz), (127V,50-60Hz), (220-230V,50-60Hz), (380-400V,50-60Hz), DC:110V、220V; Ith=800A;
极数: 3P; AC-3: Ue:380V、660V, Ie:800A/486A, Pe:450kW/475kW;配用的辅助电路:(证书号:
2008010305285124):Ith:10A;AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A; DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2023年08月30日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>