



# 产品认证证书

证书编号：CQC2010010304442624

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC6-40,CDC6-40N,CDC6-50,CDC6-50N,CDC6-65,CDC6-65N;lth:60A(CDC6-40,CDC6-40N),  
80A(CDC6-50,CDC6-50N,CDC6-65,CDC6-65N);Ui:690V;AC-3,AC-4;Ue/Ie:AC-3:  
CDC6-40:220V/40A,380V/400V/40A,660V/690V/34A;CDC6-50:220V/50A,  
380V/400V/50A,660V/690V/39A;CDC6-65:220V/65A,380V/400V/65A,660V/  
690V/42A;AC-4:CDC6-40,CDC6-40N:380V/400V/18.5A,660V/690V/9A;CDC6-50,  
CDC6-50N:380V/400V/24A,660V/690V/12A;CDC6-65,CDC6-65N:380V/400V/28A,  
660V/690V/14A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V, 415V,440V(包括50Hz和50/60Hz);3P;IP20;  
配用的辅助触头:1NO,1NC;lth:10A; AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A,380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>