



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022833

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6-265, CDC6-265N; Ui:1000V; Uimp:8kV; Ith:315A; Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;
Ie:265A(AC220/230V, AC380/400V), 170A(AC660/690V); Us:AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V,
440V/50/60Hz; DC24V, 48V, 110V, 220V, AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz; 使用类别:AC-3, AC-4; 极
数:3P; 配用的辅助触头:挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124)Ith:10A; Ui:690V; Uimp:6kV; AC-15:
Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2025年03月05日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>