



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010304267506

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC6-185, CDC6-225, CDC6-185N, CDC6-225N; Ui:1000V;Uimp:8kV; Ith: 275A; Ue:  
AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; CDC6-185, CDC6-185N: Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; Ie:  
185A/185A/118A; CDC6-225, CDC6-225N: Ue:AC220/230V, AC380/400V,AC660/690V;Ie:225/ 225A/137A; Us:  
AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50Hz;  
AC24V,36V,48V,110V,127V,200V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;DC24V,48V,110V,220V,AC/DC48-132V,  
50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz; 使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P; 配用的辅助触头: 产品本体不带辅助触头,  
可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组 (2008010305285124) Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV; AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;  
DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月09日 有效期至：2024年12月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>