



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022834

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器
CDC6-330, CDC6-330N; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010304022834

纸 号:

CDC6-330, CDC6-330N;

U_i :1000V; U_{imp} :8kV; I_{th} :380A;

U_e/I_e : AC220/230V/330A, AC380/400V/330A, AC660/690V/235A;

U_s : AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V , 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz;

DC24V, 48V, 110V, 220V, AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;

使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P;

配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装 FD6 两

极或四极辅助触头组(2008010305285124)

I_{th} :10A; U_i :690V; U_{imp} :6kV;

AC-15: U_e/I_e :AC380V/0.95A;

DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A.

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>