



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022837

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC6-630,CDC6-630N; Ui:1000V;Uimp:8kV; Ith:800A; Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Ie:630A(AC220/230V,AC380/400V),462A(AC660/690V); Us:AC48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/  
400V,415V,440V/50/60Hz,DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz; 使用类别:AC-3,AC-4;极  
数:3P; 配用的辅助触头:挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124); Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV; AC-15:  
Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2025年03月05日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>